

Mikołów, dnia 28 października 2014r.

L.dz. 10897/2014/2465/KW,DS

Biuro Projektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
„HYDROSAN” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 10
44-101 Gliwice

Dotyczy: zadania Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Poprzeczna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie”.

W odpowiedzi na pismo TP2//JM/588/919/2014 z dnia 20 października 2014r. r. **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie** podaje parametry ciśnienia na sieci wodociągowej w następujących punktach:

1. Wspólna/27-go Stycznia - 4,2bar
2. Rolnicza - 1,8 bar
3. Skośna (początek) - 1,6 bar
4. Poprzeczna - 4,4 bar
5. Jagodowa - 4,2 bar
6. Poziomkowa - brak danych
7. Wiosenna 3,2atm (początek), - 3,4 bar (koniec)
8. Czereśniowa (koniec) - 3,4 bar
9. Baziowa - 4,8 bar

PREZES ZARZĄDU
Justyna Hildebrandt
mgr Justyna Hildebrandt

Kopia:
- aa