

Mikołów, dnia 17 listopada 2014r.

L.dz. 11065/2014/2552/DS.,KW

Biuro Projektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
„HYDROSAN” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 10
44-101 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Poprzeczna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie”.

W odpowiedzi na pismo TP2/JM/588/926/2014 **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie** informuje, że uzgadnia przedstawiony plan zagospodarowania terenu z następującymi uwagami:

- zasuwy na przyłączach domowych projektować bezpośrednio za włączeniem do sieci,
- uwzględnić w opracowaniu przejście pod drogą sieci wodociągowej Ø175mm (rejon skrzyżowania ulic Wspólnej i Rolniczej,
- zabudować zasuwę na odgałęzieniu do budynków nr 29 i 31 przy ul. Rolniczej oraz na odgałęzieniu w kierunku budynków nr 57 i 61 przy ul. Podleskiej,
- skrócić przyłącze do budynku nr 33 przy ul. Rolniczej projektując włączenie do nowoprojektowanej sieci na wysokości wejścia przyłącza do budynku,
- wzdłuż ul. Żniwnej zaprojektować sieć wodociagową fi 110mm zakończoną hydrantem oraz przyłącze do budynku nr 22 przy ul. Wspólnej,
- hydrant przy działce nr 1562/69 przy ul. Staropodleskiej zaprojektować przy wodociągu,
- przyłącze do budynku nr 18 przy ul. Podleskiej odsunąć od budynku,
- przyłącze do budynku nr 20 przy ul. Podleskiej nie projektować pod budynkiem, wodomierz powinien być bezpośrednio za wejściem przyłącza do budynku,
- prosimy o ponowne przeanalizowanie trasy przyłącza do budynku nr 36 przy ul. Staropodleskiej, ponieważ w październiku br. został uzgodniony projekt przyłącza do ww. budynku, ale od innej strony niż zostało to przedstawione przez Państwa (w załączeniu kserokopia planu zagospodarowania z projektu przyłącza),
- jeśli konieczne jest zaprojektowanie nowego przyłącza do budynku nr 23a przy ul. Staropodleskiej to przewidzieć należy również likwidację istniejącej zasuwy,
- prosimy o ponowne przeanalizowania trasy przyłączy do nieruchomości nr 848/122, 849/122, 851/122, 856/122, 857/122 i 858/122 przy ul. Taborowa Kępa oraz 1294/44 przy ul. Szarotek zgodnie z zasadą - przebudowę przyłączy zakończonych w studniach wodomierzowych przewidzieć do studni wodomierzowych, a zakończonych w budynkach do budynków,
- projektowaną sieć w ul. Szarotek działka nr 731/32 spiąć z istniejącą siecią w ul. Szarotek-boczna działka nr 1483/32,
- wyjaśnić:
 - powód zakończenia trasy przyłącza do budynku nr 24 przy ul. Szarotek zakończone na środku działki, a nie w budynku

- powód projektowania odgałęzienia na skrzyżowaniu ulic Poziomkowej i Podleskiej (wzdłuż działki nr 1968/54),
- ilość przyłączy do działki nr 397/40 przy ul. Podleskiej-bocznej,
- powód projektowania sieci w ul. Szarotek (rejon skrzyżowana z ul. Podleską) po obu stronach ulicy,
- uwzględnić do przebudowy przyłącza do:
 - budynku nr 39 przy ul. Staropodleskiej,
 - budynku nr 24A i 30 przy ul. Baziowej projektując włączenie do nowoprojektowanej sieci w ul. Baziowej,
- uwzględnić przełączenie do nowoprojektowanej sieci przyłączy do:
 - budynków nr 40 i 42 przy ul. Baziowej,
 - budynków nr 20, 26 i 28 przy u. Baziowej,
 - budynku zlokalizowanego na działce nr 1296/55 przy ul. Staropodleskiej – jest nowe.
- nie uwzględniać przebudowy przyłączy do:
 - budynku nr 4 przy ul. Rolniczej (nie jest naszym Odbiorcą)
 - działki nr 1562/69 przy ul. Staropodleskiej (nie jest naszym Odbiorcą)
 - działki nr 1451/51 przy ul. Staropodleskiej (nie jest naszym Odbiorcą)
 - działki nr 999/124 przy ul. Taborowa Kępa (nie jest naszym Odbiorcą)
 - działki nr 750/40 przy ul. Podleskiej-bocznej (nie jest naszym Odbiorcą)
 - działki nr 1257/16 przy ul. Rolniczej (nie jest naszym Odbiorcą)

DYREKTOR
ds. Technicznych
Rojmus
mgr inż. Michał Majnusz

Załącznik:

- komplet map – 6 szt.
- kserokopia planu zagospodarowania z projektu przyłącza do budynku nr 36 przy ul. Staropodleskiej

Kopia:

- aa

46