

L.dz. 12064/2014/2635/DS

Mikołów, dnia 1 grudnia 2014r.

Biuro Projektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
„HYDROSAN” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 10
44-101 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Poprzeczna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie”.

W odpowiedzi na pismo TP2/JM/588/1029/2014 Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie informuje, że:

- zasuwę na przyłączach domowych należy zawsze projektować bezpośrednio za włączeniem do sieci wodociągowej,
- zabudować dodatkowe zasuwę na odgałęzieniu od sieci wodociągowej do budynków nr 29 i 31 przy ul. Rolniczej oraz na odgałęzieniu w kierunku budynków nr 57 i 61 przy ul. Podleskiej,
- ponownie przedyskutować z właścicielem nieruchomości trasę przyłącza do budynku nr 33 przy ul. Rolniczej projektując włączenie do nowoprojektowanej sieci na wysokości wejścia przyłącza do budynku, co zdecydowanie skróci trasę przedmiotowego przyłącza,
- zaprojektowany odcinek wodociągu wzdłuż ul. Żniwnej zaprojektować, jako sieć wodociagową Ø110mm zakończoną hydrantem, a przyłącze do budynku nr 22 przy ul. Wspólnej włączyć przed hydrantem,
- koncepcja uzgodniona w maj br dotyczyła wstępnych lokalizacji tras sieci w związku z powyższym prosimy, aby w opracowaniu uwzględnić spięcie projektowanej sieci w ul. Szarotek działka nr 731/32 z istniejącą siecią w ul. Szarotek-boczna działka nr 1483/32,
- na przyłączu do działki nr 1968/54 przy ul. Poziomkowej zasuwę zabudować zaraz za włączeniem do sieci,
- uwzględnić do przebudowy przyłącza do budynków nr 24A i 30 przy ul. Baziowej projektując włączenie do nowoprojektowanej sieci w ul. Baziowej, w przypadku braku zgody właścicieli uwzględnić w opracowaniu przepięcie istniejącej sieci Ø90mm do nowoprojektowanej sieci,
- uwzględnić przepięcie do nowoprojektowanej sieci przyłącza do budynków nr 20, 26 i 28 przy ul. Baziowej,
- nie uwzględniać przebudowy przyłącza do budynku zlokalizowanego na działce nr 1296/55 przy ul. Staropodleskiej – jest nowe.
- nie uwzględniać budowy sięgaczy do granicy nieruchomości, których właściciele nie są naszymi Odbiorcami wody.

Jednocześnie w załączeniu przesyłamy podpisaną zgodę właścicieli działki nr 1317/60 przy ul. Jagodowej oraz podpisaną zgodę właściciela działki nr 1050/87 przy ul. Podleskiej.

Załącznik:

- zgodę właścicieli działki nr 1317/60,
- zgodę właściciela działki nr 1050/87

Kopia:

- aa

DYREKTOR
Michał Majnusz
mgr inż. Michał Majnusz