

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice
Klienci Indywidualni:
tel: 32 303 0 303
Klienci Biznesowi:
tel: 32 303 0 101



Tychy, 5.01.2015

TDO11/OME/JPK/S14/151726/2/2015

**Biuro Projektów Gospodarki Wodno-
Ściekowej Hydrosan Sp. z o.o.
ul. H. Sienkiewicza 10
44-101 Gliwice**

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W związku z kolizją projektowanej inwestycji: **projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Podleskiej, Wiosennej, Czereśniowej, Baziowej, Poprzecznej, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleskiej, Wspólnej, Rolniczej, 27-Stycznia w Mikołowie** z istniejącymi liniami kablowymi stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A. podajemy warunki ich zabezpieczenia.

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego poza jezdnię/wjazd/chodnik.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) **Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.**
 - b) **Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.**
3. Lista kolidujących kabli:
 - a) I. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup I. napow. nN nr 147903 – złącze kablowe ZK nr 61758 (Podleska 99). Zasil. st. tr. nr M1088 „Podlesie Zarzeczce 2”;
 - b) I. kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm² rel. słup I. napow. nN nr 147539 – złącze kablowe ZK nr 130909 (ul. Baziowa). Zasil. st. tr. nr M0045 „Mikołów Szkolna”;
 - c) b) I. kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm² rel. złącze kablowe ZK nr 130909 – złącze kablowe ZK nr 150869. Zasil. st. tr. nr M0045 „Mikołów Szkolna”;
 - d) I. kablowa nN YAKXS 4x120 mm² relacji st. tr. nr M134 „Mikołów Wspólna” – złącze ZK nr 125144 (ul. Wspólna);
 - e) I. kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm² rel. złącze kablowe ZK nr 125144 - złącze kablowe ZK nr 149594. Zasil. st. tr. M134 „Mikołów Wspólna”;
 - f) I. kablowa średniego napięcia SN typu XRUHAKXS 3x1x120 mm² rel. st. tr. nr M0103 „Mikołów Pompownia” – st. tr. nr M134 „Mikołów Wspólna”;
 - g) I. kablowa nN typu YAKXS 4x240 mm² rel. st. tr. nr M134 „Mikołów Wspólna” - złącze kablowe ZK nr 139689 (Filaretów 1). Zasil. st. tr. nr M134 „Mikołów Wspólna”;
 - h) I. kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 146981 – złącze kablowe ZK nr 168473 (Rolnicza). Zasil. st. tr. nr M0095 „Mikołów 27-Stycznia”;

- i) l. kablowa nN typu YAKY 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 147176 - złącze kablowe ZK nr 70089. Zasil. st. tr. M0004 „Mikołów Zbiorniki”;
- j) l. kablowa nN typu YAKY 4x25 mm² rel. słup linii napow. nr 147176 – budynek Rolnicza 37. Zasil. st. tr. M0004 „Mikołów Zbiorniki”;
- k) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 147191 – złącze kablowe nN ZK nr 103381. Zasil. st. tr. M0004 „Mikołów Zbiorniki”;
- l) l. kablowa nN typu YAKY 4x120 mm² rel. złącze kablowe nN ZK nr 70089 – złącze kablowe ZK nr 128871. Zasil. st. tr. M0004 „Mikołów Zbiorniki”;
- m) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 146931 - złącze kablowe ZK nr 61633 (Wspólna 25). Zasil. st. tr. nr M0091 „Mikołów Podleska 4”;
- n) l. kablowa nN typu YAKY 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 121209 - złącze kablowe ZK nr 108804 (Wspólna 36). Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- o) l. kablowa nN typu YAKY 4x70 mm² rel. słup linii napow. nr 146952 – szafa ośw. ulicznego SO 5683. Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- p) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. szafa ośw. ulicznego SO 5683 – słup linii napow. nr 146952. Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- q) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 147062 - złącze kablowe ZK nr 176740. Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- r) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 147178 - złącze kablowe ZK nr 126035. Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- s) l. kablowa nN typu YAKY 4x25 mm² rel. słup linii napow. nr 147157 - złącze kablowe ZK nr 30735 (Staropodleska 21). Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- t) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 147189 – budynek Staropodleska 34A. Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- u) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 147213 - złącze kablowe ZK nr 61675. Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- v) l. kablowa średniego napięcia SN typu HAKFtA 3x120 mm² rel. st. tr. nr M0113 „Mikołów Poprzeczna” – st. tr. nr M0088 „Mikołów Podleska 1”;
- w) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 146752 - złącze kablowe ZK nr 114061 (Szaretek 2B). Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- x) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 146713 - złącze kablowe ZK nr 30487. Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- y) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 146790 - złącze kablowe ZK nr 66234. Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- z) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 146769 - złącze kablowe ZK nr 153491. Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- aa) l. kablowa nN typu YAKY 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 146976 - złącze kablowe ZK nr 128821. Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
- bb) l. kablowa nN typu YAKY 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 146833 - złącze kablowe ZK nr 136468. Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
- cc) l. kablowe nN typu 2xYAKXS 4x120 mm² rel. złącze kablowe ZK. nr 144616 - złącze kablowe ZK nr 30694 (Taborowa Kępa). Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
- dd) l. kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 364418 - złącze kablowe ZK nr 165861. Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
- ee) l. kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm² rel. złącze kablowe ZK. nr 30694 - złącze kablowe ZK nr 66250. Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
- ff) l. kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm² rel. złącze kablowe. nr 66250 - złącze kablowe ZK nr 163917. Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
- gg) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. złącze kablowe. nr 66250 - złącze kablowe ZK nr 174906 (T. Kępa 31). Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
- hh) l. kablowa nN typu YAKY 4x120 mm² rel. złącze kablowe ZK. nr 174906 - złącze kablowe ZK nr 66265. Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;

- ii) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 147388 - złącze kablowe ZK nr 108921 (Staropodleska 39). Zasil. st. tr. M0097 „Mikołów Staropodleska”;
 - jj) l. kablowa nN typu YAKY 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 335878 - złącze kablowe ZK nr 106096. Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
 - kk) l. kablowa nN typu YAKY 4x35 mm² rel. słup linii napow. nr 146830 - złącze kablowe ZK nr 143551. Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
 - ll) l. kablowe nN typu 2xYAKY 4x120 mm² rel. st. tr. nr M0113 „Mikołów Poprzeczna” – słup linii napowietrznej nN nr 146547;
 - mm) l. kablowa nN typu YAKY 4x120 mm² rel. st. tr. nr M0113 „Mikołów Poprzeczna” – słup linii napowietrznej nN nr 146539;
 - nn) l. kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 147204 - złącze kablowe ZK nr 171918. Zasil. st. tr. M0108 „Mikołów Czereśniowa 1”;
 - oo) l. kablowa nN typu YAKY 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 147421 - złącze kablowe ZK nr 116672. Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
 - pp) l. kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 147421 - złącze kablowe ZK nr 156815. Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
 - qq) l. kablowa nN typu YAKY 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 147482 - złącze kablowe ZK nr 114445. Zasil. st. tr. M0038 „Mikołów Barbara”;
 - rr) l. kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm² rel. słup linii napow. nr 147745 - złącze kablowe ZK nr 165561. Zasil. st. tr. M0026 „Mikołów Barbara Zarzecz”.
- 4. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
 - 5. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
 - 6. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja Serwis/region Tychy a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
 - 7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 - 8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przebudowy kolidujących urządzeń.
 - 9. W przypadku zbliżeń do linii napowietrznej odległości części podziemnych (ustój, podpora słupa, fundamenty, itp.) od rurociągów kolejno wynoszą:
 - pionowa na skrzyżowaniu – nie mogą się krzyżować,
 - pozioma przy zbliżeniu 40 cm.
 - 10. Obowiązuje treść wywiadu branżowego nr TDO11/DZD/RS/2365/S14/077313/2014 wydanego dnia 2.06.2014 przez TAURON Dystrybucja S.A.
 - 11. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
 - 12. Osoba do kontaktu Jacek Pollak telefon 323032392

Załączniki:
Kopia: OME Tychy

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Jacek Pollak

strona nr 3 z 3