



TS/1860/368/2015/3

Katowice, 10 lutego 2015 r.

HYDROSAN Sp. z o.o.
Biuro Projektów Gospodarki
Wodno - Ściekowej
ul. Sienkiewicza 10
44 - 101 Gliwice

W odpowiedzi na Państwa pismo TP2/JM/588/51/2015 z dnia 19.01.2015 r. dotyczące uzgodnienia projektu budowlano wykonawczego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Poprzeczna, Taborowa, Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie”, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna przesyła w załączeniu plany sytuacyjne (6 arkuszy) terenu w rejonie jak wyżej z wskazanymi orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasami wodociągów magistralnych DN 1400 mm i DN 1200 mm.

Strefy ochronne (techniczne) dla ww. wodociągów wynoszą po min. 10,0 mb z obu ich stron. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach stref technicznych w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągów.

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym Rozdział 3 punkt 3.3.7 uzgadniamy trasy zaprojektowanej sieci wodociągowej w zakresie wskazanym na załączonych mapach sytuacyjnych zgodnie z przedłożonym „Projektem zagospodarowania terenu”. Pozostałe warunki zgodnie z pismem TS/1860/2763/2014/3 z dnia 30.05.2014 r.

W przypadkach prowadzenia prac w obszarach stref technicznych należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OSM Mikołów
3. TS a/a

Dyrektor
Pionu Sieci Wodociągowej
[Podpis]
Jerzy Muszer