

Mikołów, dnia 4 lutego 2015r.

L.dz. 438/2015/030/DS

Biuro Projektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
„HYDROSAN” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 10
44-101 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Poprzeczna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie”.

W odpowiedzi na pismo TP2/JM/588/49/2015 Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie informuje, że uzgadnia pozytywnie przedłożony projekt z następującymi uwagami:

- wymiana przyłączy powinna obejmować odcinek od włączenia do sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem, bez zaworu antyskażeniowego,
- przyłącze wodociągowe zaprojektować z rur PE100 SDR11, posiadających aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki piaskowej, jednorodnych pod względem wszystkich cech fizyko-chemicznych w całej masie,
- na przewodach wodociągowych zaprojektować taśmę informacyjną w kolorze niebieskim,
- rury wodociągowe łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub złączki ISO POM
- zasuwy na przyłączach domowych bezwarunkowo projektować bezpośrednio za włączeniem do sieci,
- profile uzupełnić o numery budynków lub w przypadku przyłączy do studni wodomierzowych numery działek dla których projektowane są przyłącza,
- do dokumentacji dołączyć uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia z Izby
- w opracowaniu nie uwzględniać podłączenia do sieci wodociągowej Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (zaprojektować tylko przewiert pod ul. Podleską) oraz nie uwzględniać wymiany przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 1612/56 (działka powstała z podziału działki nr 534/56) przy ul. Staropodleskiej-bocznej,
- zaprojektować następujące średnice i materiały:
 - DN300mm żeliwo – ul. Wspólna (od włączenia w rejonie ul. 27go Stycznia do skrzyżowania z ul. Podleską – w tym ul. Szarotek),
 - DN250mm żeliwo - ul. Podleska (od skrzyżowania z ul. Szarotek do skrzyżowania z ul. Wiosenną),
 - DN200mm żeliwo – ul. Rolnicza, ul. Staropodleska, ul. Poprzeczna, ul. Czereśniowa, ul. Baziowa, łącznik ulic Wiosennej i Czereśniowej,
 - DN150mm żeliwo – ul. Podleska (od skrzyżowania z ul. Szarotek w kierunku ul. Beskidzkiej), ul. Jagodowa, ul. Podleska (od skrzyżowania z ul. Wiosenną do końca),
 - DN110mm PE TS – ul. Taborowa Kępa, ul. Żniwna, boczne ul. Staropodleskiej oraz boczne ulice zakończone hydrantami.

Załącznik:

- 1 egz. projektu budowlanego

Kopia:

- aa