

STAROSTA MIKOŁOWSKI

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Znak sprawy : **GEO.6630.1.184.2015**
2. Dane Wnioskodawcy :
**Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
"Hydrosan" Sp. z o.o.
44-101 GLIWICE
Sienkiewicza 10**
3. Przewodniczący narady koordynacyjnej : **Andrzej Hantszel - Geodeta Powiatowy**
4. Opis przedmiotu narady : **budowa sieci wodociągowej uzupełnienie ZUD 599/2014**
5. Lokalizacja obiektu : **Mikołów ul. Podleska, Wiosenna, Wspólna, Rolnicza**
6. Sposób przeprowadzenia narady : **spotkanie**
7. Termin i miejsce przeprowadzenia narady : **08.06.2015r godz. 8:00**

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Mikołów 43-190 ul. Żwirki i Wigury 4a

7a. Informacje o przebiegu narady :

- należy dostosować się do uwag i zaleceń oraz uzupełnić dokumentację zgodnie z wpisem Tauron Dystrybucja S.A. - pkt. 17

8. Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w nich :

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie Wydział Architektury
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie
- Telekomunikacja Polska S.A.
- Zarząd Drog Wojewódzkich w Katowicach
- Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddział Rybnicki
- Polkomtel S.A. Region 2 Katowice
- Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach

9. Lista osób oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, wraz ze stanowiskiem merytorycznym uczestników narady oraz ich podpisami - patrz kolejne strony

Za zgodność z oryginałem

podpis 

data 2015-06-10

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
1	Starostwo Powiatowe w Mikołowie Wydział Architektury		NIEOBECNY	
2	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie		NIEOBECNY	
3	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	Z-ca DYREKTORA mgr inż. Mirosław Nowak	Uzgadnia się. Należy wystąpić do PZD z wnioskiem o warunki techniczne wykonywania robót w pasie drogowym ul. <i>Walczyńska</i>	Z-ca DYREKTORA mgr inż. Mirosław Nowak
4	Urząd Miasta Mikołów	<i>Leszek Wólczyński</i>	Uzgadnia się pod warunkiem uzyskania zgody Zarządcy drogi na lokalizację projektowanego urządzenia w pasie drogowym	<i>Leszek Wólczyński</i> 08.06.2015r.
5	Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrze Wydział Obsługi Sieci	Pracownik ds. Technicznych Arkadiusz Jasiak	Uzgadnia się bez uwag	Pracownik ds. Technicznych
6	Górnośląska Spółka Gazownictwa Rozdzielnia Gazu Tychy	Pracownik ds. Technicznych Arkadiusz Jasiak	Uzgadnia się z uwagami: Zachować odległości poziome i pionowe od sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 640). Prace ziemne w rejonie sieci gazowej prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Tychach. Zlecić nadzór branżowy R.G. w Tychach z podaniem terminu rozpoczęcia robót.	Arkadiusz Jasiak 08.06.2015
7	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta		NIEOBECNY	
8	Netia S.A. Dział Paszportyzacji	Przedstawiciel Netia S.A. TADEUSZ BANAŚ	<i>por. waz</i>	Przedstawiciel Netia S.A. TADEUSZ BANAŚ
9	Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o.	<i>Arkadiusz Spira</i>	Uzgodniono pozytywnie. Rozwiązanie techniczne uzgodnić w ZIM Sp. z o.o.	<i>Spira</i> 08.06.2015r.

Za zgodność z oryginałem

podpis

data 2015-06-10

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
10	Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. PEC	MISTRZ ds. Ciepłownictwa mgr Inż. Michał Adamik	nie dotyczy	MISTRZ ds. Ciepłownictwa mgr Inż. Michał Adamik 4.06.2015.
11	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Sieci Magistralne Mikołów	KIEROWNIK ODDZIAŁU SIECI MAGISTRALNEJ MIKOŁÓW Inż. Stanisław Staroń	UZGADNIENIE BEZ UWAG	KIEROWNIK ODDZIAŁU SIECI MAGISTRALNEJ MIKOŁÓW Inż. Stanisław Staroń 2.06.2015
12	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Bieruniu	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Bieruniu St. Inspektor ds. Melioracji Radosław Łyszczyk	Prz uwag	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Bieruniu St. Inspektor ds. Melioracji Radosław Łyszczyk 08.06.2015
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach		NIEOBECNY	
14	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy		NIEOBECNY	
15	POLKOMTEL S.A. Region 2 Katowice		NIEOBECNY	
16	Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach		NIEOBECNY	
17	TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna	WALEŻY: UZUPEŁNIĆ NA MAPIE BRAKUJĄCE DANE ENERGETYCZNE, DOTAĆCAMI DRUG. UZGODNIENIA BRANŻOWEGO WRAZ Z MAPĄ DO DOK. WYKONAWCZEGO PROJEKTOWANY WODOCIAG UMIEŚCIĆ W ODLEGŁOŚCI MINIMALNEJ 1m od SŁUPÓW EN ORAZ 0,5m OD KABLI ENERG.		TAURON Dystrybucja S.A. Pełnomocnik Robert Szewczyk
18	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA Jastrzębie Zdrój	Inspektor ds. dokumentacji technicznej i uzgodnień Agata Lerke	Projekt uzgadnia się bez uwag.	Inspektor ds. dokumentacji technicznej i uzgodnień Agata Lerke

Za zgodność z oryginałem

podpis

data 2015-06-10

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
----	------------------	----------------------	----------------------	---

GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Andrzej Hantszel

Pieczałka i podpis

Przewodniczącego narady koordynacyjnej

Za zgodność z oryginałem

podpis

2019-06-10