

Mikołów, dnia 20 marca 2017r.

Znak sprawy: KS.4241.10.2017

Znak pisma: 1457/2017

AKAWAI Marcin Traczyk  
ul. Zagórska 195/3  
25-346 Kielce

**Dotyczy:** uzgodnienia projektu wykonawczego opracowanego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie** informuje, że uzgadnia pozytywnie przedmiotowy projekt z zastrzeżeniem, że :

- podejścia wodomierzowe wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PN10 umocowanych na ścianach budynków,
- zastosowane materiały muszą spełniać wymogi zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
- nieczynne urządzenia odciąć, zaślepić, zlikwidować.

Powyższe uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty jego wydania

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Prof. Majnusz*  
mgr inż. Michał Majnusz

Kopia:

- aa