



Mikołów, dnia 2 listopada 2018r.

Znak sprawy: DS.4241.172.2018

Znak pisma: 8971/2018

KOMA ZPiRI s.c.  
ul. Żurawia 3/5  
91-455 Łódź

**Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Słowackiego w Mikołowie.**

W odpowiedzi na pismo 676/2018 w sprawie jw. **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie** informuje, że uzgadnia pozytywnie przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

- przewidzieć wymianę istniejącego hydrantu wraz z zasuwą zlokalizowanych w węźle W1 oraz zasuwę zlokalizowanej w pkt 1a,
- zasuwę lokalizować bezpośrednio za włączeniem do sieci,
- przyłącza wodociągowe zaprojektować z rur PE100 SDR11, posiadających aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki piaskowej, jednorodnych pod względem wszystkich cech fizyko-chemicznych w całej masie lub trójwarstwowych,
- na wysokości 50cm od przewodów wodociągowych ułożyć taśmę informacyjną w kolorze niebieskim z wkładką metalową, którą należy połączyć z istniejącą taśmą.
- kanał ogólnospławny powinien być usunięty z ziemi, natomiast sieć wodociągowa wyłączona z eksploatacji.

**Powyższe uwagi należy uwzględnić w projekcie wykonawczym, który należy uzgodnić w tut. zakładzie.**

Powyższe uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty jego wydania

DYREKTOR  
*Michał Majnusz*  
mgr inż. Michał Majnusz

Kopia:

- aa

*2  
B  
W*