



2018-33470

1443-DE-DSK-DUK-WEK.7070.3.2018.189

Katowice, 21 maja 2018 r.

INVEST-MAP

Łukasz Muzyk

ul. Al. Korfantego 55/33

40-161 Katowice

Dotyczy: Uzgodnienia modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków obejmujących rejon ulicy Fitelberga, Wierzbowej w Mikołowie.

W odpowiedzi na Państwa pismo o znakach IM01/18-13 z dnia 11.04.2018r. w sprawie uzgodnienia projektu pn. "Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków obejmujących rejon ulicy Fitelberga, Wierzbowej w Mikołowie" informujemy, że obszar przedmiotowej inwestycji krzyżuje będąca własnością PSE S.A. linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Katowice – Kopanina, Halemba – Kopanina (przęsło 82-83). Ww. inwestycja oraz sposób jej realizacji powinien uwzględniać wymogi określone w następujących przepisach:

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 492),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.).

W miejscach skrzyżowania inwestycji z ww. linią oraz w odległości do 10 metrów od rzutu skrajnego przewodu zabrania się zwiększania rzędnych terenu.

Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnego przewodu.

Prowadząc prace budowlano-montażowe zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowanie materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości bliższej niż 30 metrów (mierząc w poziomie) od skrajnych przewodów. W razie braku możliwości spełnienia powyższych wymogów, prace należy wykonywać w oparciu o zaakceptowaną przez PSE S.A. w Katowicach Instrukcję Stanowiskową

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Bezpiecznego Wykonania Pracy oraz pod nadzorem osoby uprawnionej i wyznaczonej przez Wykonawcę prac.

Informujemy, że wykonywanie prac technologią bezwypadkową, zachowując odległość 30 metrów (mierząc w poziomie) od skrajnych przewodów linii 220 kV nie wymaga opracowania powyższej Instrukcji.

Uzgadniamy przebieg projektowanej sieci wodociągowej (zgodnie z przesłanym projektem zagospodarowania terenu), pod warunkiem przestrzegania powyższych przepisów oraz wymogów.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi p. Dominika Gepfert tel. 32 257 84 12.

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
PSE S.A.

DYREKTOR
ds. Usług Sieciowych
w Katowicach

Marek Krupa

Rozdzielnik:

WEK

Załączniki:

Plan zagospodarowania terenu – 1 kpl.



Załącznik do planu
o znakach: **443-DE-DWK-MEK-700-3.2018.189**
z dnia: **21.05.2018**
Cepl 538/23

LEGENDA:			
	proj. sieć wodociągowa		
	proj. przyłącz wody		
	istn. wodociąg do umiarkowania		
INVEST-MAP mgr inż. Łukasz Muzyk adres: ul. Kosińskiego 9/53, 40-101 Katowice tel.: 71 027 723, e-mail: biuro@invest-map.pl NIP: 673-205-90-02, REGON: 120007870			
OBIEKT/ADRES: MIKOŁÓW UL. FITELBERGA, WIERZBOWA		INWESTOR: ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. UL. KOLEJOWA 4, 43-130 MIKOŁÓW	
TEMAT PROJEKTU: MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW OBEJMUJĄCEJ REGION UL. FITELBERGA, WIERZBOWEJ I W MIKOŁOWIE			
TEMAT RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ NR 1			
Projektant: mgr inż. K. Calka Lp: 5459595002012	Specjalność: Instalacje sanitarne	Podpis:	Data: 03.2018 Stadium: PB
Sprawdzający: mgr inż. P. Muzyk Lp: 5459595002012	Instalacje sanitarne	Skala: 1:500	Nr rysunku: IS-01

