

Opole dn. 09.06.2010

L.dz. nr 03/06/10

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów

Dot. Projektu kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kamionka w Mikołowie

ul. Leśna.

W dn./ 08.06.2010 wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Synkret Sp. z o.o. w Bytomiu zwrócił się z następującym zapytaniem:

„W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu dzisiejszym z Panem Wodzinskim zwracamy się z pytaniem czy możemy podnieść się o 12 cm na odcinku od studni przewiertowej 451 w kierunku na studnie 520 gdzie jest zlokalizowana kaskada. Po wykonaniu przecisku okazało się, że rura ochronna jest za wysoko w stosunku do projektu. Po rozmowie z inspektorem nadzoru inwestora Panem Korzekwa uzyskaliśmy wstępną akceptację pod warunkiem zgody projektanta sieci sanitarnej.”

Z poważaniem : Jarosław Nowowiejski tel 795 516 905

--

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Synkret Sp. z o.o. 41-909
Bytom, ul. Szyby Rycerskie 22k tel.: (032) 388 61 30, (032) 388 61 40, (032) 247
32 07 fax.: (032) 388 61-31

Stanowisko NA w przedmiotowej sprawie:

Wyrażamy zgodę pod warunkiem:

1. Zmiany spadku kol. S na odcinku od studni nr 520 do studni 521 z 5% na 4,7% i rzędnymi:
 - rzędna dna studni nr 451 - 275,63
 - rzędna dna studni nr 520 - 277,44
2. Akceptacji przez Nadzór Inwestorski spadku mniejszego od 5%

Otrzymują:

1. Adresat
2. PP a/a