

## ANEKS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH

**Charakterystyka projektowanych konstrukcji nawierzchni dróg przeznaczonych do odnowy:**

### 1. ul. Paprotek

a) km. 0+000,00 – 0+145,00 (od DK-81 do posesji nr,12)

Odtworzenie na całej szerokości jezdni, zgodnie z przekrojem typowym nr 2.

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy gr. 5 cm;
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy gr. 6 cm;
- podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy gr. 7 cm;
- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa gruntu stabilizowana cementem o  $R_m=1,5$  MPa
- krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 i ławie z betonu B15 35x15+15x15 ułożony po obu stronach jezdni
- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej;
- Studzienka osadnikowa PCV  $\Phi$  500 z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D 400 i przykanalikiem z rury PCV  $\Phi$  200 po obu stronach jezdni ( 6 szt.)
- spadek daszkowy 2%.

Kilometraż odtworzeń i plany sytuacyjne nie uległy zmianie - są takie same jak w „Projekcie Odtworzenia nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przebudowie sieci wodociągowej w dzielnicy Kamionka” wykonanym przez Biuro Projektowe CITEC S.A. zatwierdzony przez Urząd Miasta pismem BGK3-5548/245/09, w związku z powyższym Projekt Zamieny nie zawiera załączników mapowych.

Opracował:

INSPEKTOR NADZORU

Bolesław Topór-Kamiński


URZĄD MIASTA  
MIKOŁÓW  
Referat Utrzymywania  
Infrastruktury Komunalnej

Załącznik do pisma  
nr BGK3 ...7230.290.2011  
z dnia ...13.10.2011.

z up. BURMISTRZA

mgr Jerzy Karwel  
Burmistrz Miasta

informacja/centrala +48 32 32 48 500  
fax +48 32 32 48 400  
telefon kontaktowy +48 32 .....  
e-mail um@mikolow.eu



**URZĄD MIASTA MIKOŁÓW**  
**PL - 43-190 Mikołów**  
**Rynek 16**

26.08.2011

JRP

BGK-3.7230.290.2011

Mikołów, dnia 24.08.2011 r.

8069

Jr

**Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.**  
**ul. Kolejowa 4**  
**43 – 190 Mikołów**

JRP  
P. Palle  
P. Witek  
20.08.2011  
w/c

**Dotyczy:** pisma nr JRP/JAP/UM/A 1.3.B/DP/831 – L/7395/2011 z dnia 19.08.2011 r. w sprawie wydania warunków technicznych odtworzenia dróg dla wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów, z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie Kamionce”.

Odpowiadając na powyższe pismo, zarządca dróg gminnych podaje warunki techniczne odtworzenia nawierzchni wyszczególnionych ulic.

1. Odtworzenie przewidzieć do stanu istniejącego, na całej szerokości następujących jezdni:

- a) ul. Sadowa ( od ul. Świerkowej do ul. Paprotek ),
  - b) ul. Świerkowa ( od ul. Plebiscytowej do łącznika ul. Paprotek ),
  - c) ul. Bzów,
  - d) łącznik ul. Paprotek od ul. Świerkowej
- na długości projektowanej kanalizacji, przyjmując konstrukcję drogi dla kategorii ruchu KR-2:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm,
  - warstwa filtracyjna z piasku gr. 15 cm
- na podłożu doprowadzonym do grupy nośności G1 o module sprężystości ( wtórnym ) nie mniejszym niż 100 MPa.

2. Odtworzenie przewidzieć do stanu istniejącego, na całej szerokości następującej jezdni:

- a) ul. Paprotek ( od DK-81 do posesji nr 98 )
- na długości projektowanej kanalizacji, przyjmując konstrukcję drogi dla kategorii ruchu KR-3:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
  - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm o  $R_m = 1,5$  MPa
- na podłożu doprowadzonym do grupy nośności G1 o module sprężystości ( wtórnym ) nie mniejszym niż 100 MPa.

Sekretariat Burmistrza	32 32 48 505
Sekretariat Zastępców Burmistrza	32 32 48 508
Skarbnik Miasta	32 32 48 502
Biuro Rady Miejskiej	32 32 48 511
Ewidencja Ludności	32 32 48 456 fax: 32 22 66 264
Dowody Osobiste	32 32 48 457
Urząd Stanu Cywilnego	32 22 62 013 32 32 48 451
Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	32 32 48 477 32 32 48 478
Inwestycje i Remonty Dróg	32 32 48 578 32 32 48 579
Usługi Komunalne	32 32 48 571
Dodatki Mieszkaniowe	32 32 42 650
Inwestycje	32 32 48 575
Ochrona Środowiska	32 32 48 556 32 32 48 476
Gospodarka Nieruchomościami	32 32 48 566
Zagospodarowanie Przestrzenne	32 32 48 563
Opł. Lokalowy	32 32 42 604
Ewidencja Dział. Gospodarczej	32 32 48 454
Główny Księgowy	32 32 48 535
Podatki Lokalne	32 32 48 532
Zamówienia Publiczne	32 32 48 405
Straż Miejska	32 32 48 555
Zarządzanie Kryzysowe	32 32 48 551
Kultura i Sport	32 22 60 892 32 32 48 541
Informacja o Mieście	32 32 48 460
Wydział Rozwoju Miasta	32 32 48 483

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW  
Biuro Urzędu Miasta  
Infrastruktury Komunalnej

Załącznik do pisma

nr BGK3 7230.290.2011 up. BURMISTRZA

z dnia 13.10.2011.

Trzymają:

1. Adresat

2. BGK-3 - a/a

Inż. Jerzy Korwoł  
Inżynier Wzrostu