LEGENDA:

taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna z metalową wkładką, układać 50 cm nad przewodem

podsypka i nadsypka piaskowa

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystąpienia do realizacji.
2. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami należy wykonać odkrywki kontrolne i sprawdzić rzeczywiste rzędne posadowienia istniejących instalacji.
3. Nie wyklucza się występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapie sytuacyjno-wysokościowej.
4. Rzędne przepięć sieci/przyłączy zostały założone przez projektanta i mogą się różnić, dlatego podczas wykonawstwa sieci należy sprawdzić faktyczne rzędne i dostosować do nich przepięcia.
5. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić rzędne dna istniejącego przyłącza w miejscu włączenia.
6. Wodociąg należy ułożyć na podsypce o grubości 20cm i obsypce z piasku grubości 30cm.
7. W przypadku nie zachowania wymaganej odległości 0,2m od istn. uzbrojenia podziemnego należy zastosować rurę ochronną PE klasy 100 SDR11.
8. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową.
9. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny.

INVEST-MAP Łukasz Muzyk
adres: al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice,
tel: 510527123, e:mail: biuro@invest-map.pl
NIP: 873-295-90-02, REGON: 120997670

OBIEKT/ADRES:	MIKOŁÓW, UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, GWARKÓW, PŁK. WŁADYSŁAWA KIEŁBASY, KOWNACKIEJ, KOWALSKA				
INWESTOR:	ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z O.O, UL. KOLEJOWA 4, 43-190 MIKOŁÓW				
TEMAT PROJEKTU:	„PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W REJONIE ULIC BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, GWARKÓW, PŁK. W. KIEŁBASY W MIKOŁOWIE" TOM 1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI				
TEMAT RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ CZĘŚĆ 3				
	NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	STADIUM:
Projektant:	mgr inż. P. Muzyk Upr. Nr: MAP/0310/PWBS/16	instalacje sanitarne		09.2020	PW
Sprawdzający:	mgr inż. S. Czogała-Cybul Upr. Nr: SLK/6690/PBS/16	instalacje sanitarne		SKALA:	NR RYSUNKU:
Opracował:	mgr inż. Dorota Gieroń	-		1:100/500	IS-I-05