



LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ
1	Rura PE ϕ 32x3.0 PE100 SDR11 PN16	ok.2m
2	Nypel DN25	1 szt.
3	Kolano ISO ϕ 32 90° z żywicy POM z gwintem zewnętrznym DN25	1 szt.
4	Zawór kulowy przelotowy DN25	3 szt.
5	Złączka redukcyjna nakrętno-wkrętna DN25/20	2 szt.
6	Wodomierz skrzydełkowy DN20mm	1 szt.
7	Konsola wodomierzowa	1 szt.
8	Zawór zwrotny antykaźeniowy typu EA291 DN25	1 szt.
9	Pierścień uszczelniający na rurę o średnicy zewnętrznej ϕ 200	2 szt.
10	Obejma do rur PE ϕ 32	1 szt.
11	Rura ochronna PE100 SDR11 ϕ 200x18,2 + izolacja termiczna pianką PE gr.6cm	2,0 m
12	Rura ochronna PE100 SDR11 ϕ 63x5,8mm	0,5 m
13	Manszeta gumowa na rurę o średnicy zewnętrznej ϕ 200	2 szt.

 INVEST-MAP Łukasz Muzyk adres: al. Korfańtego 55/33, 40-161 Katowice, tel: 510527123, e.mail: biuro@invest-map.pl NIP: 873-295-90-02, REGON: 120997670					
OBIEKT/ADRES:		MIKOŁÓW, UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, GWARKÓW, PŁK. WŁADYSŁAWA KIELBASY, KOWNACKIEJ, KOWALSKA			
INWESTOR:		ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z O.O., UL. KOLEJOWA 4, 43-190 MIKOŁÓW			
TEMAT PROJEKTU:		„PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W REJONIE ULIC BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, GWARKÓW, PŁK. W. KIELBASY W MIKOŁOWIE” TOM 1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			
TEMAT RYSUNKU:		SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO - PRZEJŚCIE PRZEZ PODŁOGĘ			
	NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	STADIUM:
Projektant:	mgr inż. P. Muzyk Upr. Nr: MAP/0310/PWBS/16	instalacje sanitarne		09.2020	PW
Sprawdzający:	mgr inż. S. Czogała-Cybul Upr. Nr: SLK/6690/PBS/16	instalacje sanitarne		SKALA:	NR RYSUNKU:
Opracował:	mgr inż. Dorota Gieroń	-		-	IS-I-19