



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Mikołowie

Mikołów, dnia 24 kwietnia 2019r.

Znak sprawy: DS.4240.108.2019

Znak pisma: 2913/2019

PWN INŻ.
Maria Maor
ul. Lipowa 6/3
44-100 Gliwice

Dotyczy: dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmującej rejon ul. Skłodowskiej-Curie w Mikołowie.

W odpowiedzi na Państwa pismo **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie**:

- informuje, że budynków nr 16 i 16A, które nie zostały wykazane w warunkach nie należy podłączać do projektowanej sieci wodociągowej,
- potwierdza, że budynki nr 32 i 32A, których położenie w warunkach określono przy ul. Kolonii Wojewódzkiej zlokalizowane są przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz informuje, że do ww. przedmiotowych budynków należy zaprojektować dwa odrębne przyłącza,
- potwierdza, że do projektowanej sieci należy przełączyć istniejące nowe przyłącze do budynku 47 przy ul. Skłodowskiej-Curie,
- informuje, że dla budynku 24B przy ul. Skłodowskiej-Curie należy przełączyć do projektowanej sieci nowe przyłącze Ø32mm PE, które zlokalizowane jest z boku przedmiotowego budynku.

Jednocześnie informujemy, że uzgadniamy wstępnie przedstawioną trasę projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

DYREKTOR
ds. technicznych
Michał Majnusz
mgr inż. Michał Majnusz

Załącznik:

- 1 egz. planu sytuacyjnego

Kopia:

- aa