



## ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Mikołowie

Mikołów, dnia 12 czerwca 2019r.

Znak sprawy: DS.4240.108.2019  
Znak pisma: 4465/2019

PWN INŻ.  
Maria Maor  
ul. Lipowa 6/3  
44-100 Gliwice

### Dotyczy: dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmującej rejon ul. Skłodowskiej-Curie w Mikołowie.

W odpowiedzi na Państwa pismo **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie** informuje, że uzgadniamy przedstawioną trasę projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami z następującymi uwagami:

- przełączenia istniejących nowych przyłączy przewidzieć za zasuwami,
- od właściciel budynku nr 19b uzyskać pisemne oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na przebudowę przyłącza oraz o przejęciu odpowiedzialności w związku z nie wyrażeniem ww. zgody,
- projektowaną sieć wodociągową w rejonie budynków nr 32 i 32a przedłużyć tak aby włączenie projektowanego przyłącza do ww. budynków przewidzieć z sieci wodociągowej projektowanej w ramach przedmiotowej inwestycji.

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Michał Majnusz*  
mgr inż. Michał Majnusz

Załącznik:

- 2 egz. planu sytuacyjnego

Kopia:

- aa