

Mikołów, dnia 13 stycznia 2017r.

Znak sprawy KS.4240.6.2017
Znak pisma 242/2017

Biuro Projektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
„HYDROSAN” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 10
44-101 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Rybnickiej (od ul. Pokoju do ul. Cieszyńskiej – DK81) w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego”.

W nawiązaniu do pisma nr: TP2/JM/655/19/2019 **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie**, że uzgadnia pozytywnie przedłożoną trasę projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami z następującymi uwagami:

- przyłącza wodociągowe projektować o średnicy $\varnothing 32$ mm,
- na końcu projektowanej sieci wodociągowej w rejonie budynku nr 6 przy ul. Rymarskiej zaprojektować hydrant p.poż,
- włączenia projektowanych przyłączy w rejonie końcówek sieci projektować przed hydrantami,
- na odgałęzieniach w kierunku budynku nr 41 i 43 przy ul. Rybnickiej zaprojektować zasuw do przyłączy domowych,
- sieć projektować w odległości min 1,5m od drzew – szczególnie rejon budynku nr 140 i 152,
- zaprojektować pełny węzeł zasuw na sieci projektowanej na działce nr 573/51, natomiast na połączeniu sieci projektowanej z istniejącą działka nr 574/50 nie ma konieczności projektowania zasuw,
- włączenie projektowanej sieci w rejonie budynku nr 95 przy ul. Rybnickiej przewidzieć do czynnego fragmentu sieci wodociągowej
- wyjaśnić konieczność projektowania fragmentu przyłącza na działce nr 677/41.

Załącznik:
2 egz. planu sytuacyjnego
Kopia:
aa

DYREKTOR
ds. Technicznych

mgr inż. Michał Majnusz