

Mikołów, dnia 13 lutego 2017r.

Znak sprawy KS.4240.6.2017

Znak pisma 730/2017

Biuro Projektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
„HYDROSAN” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 10
44-101 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Rybnickiej (od ul. Pokoju do ul. Cieszyńskiej – DK81) w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego”.

W odpowiedzi na pismo nr TP2/JM/655/MAIL19/2017 **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie** informuje, że przyłącza do niżej wymienionych nieruchomości wykonane są z PE i mają następujące średnice:

- Rymarska 5 – Dz40mm
- Rybnicka 100 – Dz40mm
- Rybnicka 120 – Dz40mm
- Rybnicka 138 – Dz40mm
- Rybnicka 140 – Dz40mm
- Rybnicka 152A – Dz63/32mm
- Rybnicka 81 – Dz32mm
- Rybnicka 43, 41 i 37 – Dz40mm
- Prosta budynek na działce nr 718/42 – Dz40mm

Ponadto informujemy, że na odgałęzieniach w kierunku budynków nr 47, 53 i 55 przy ul. Rybnickiej należy zaprojektować zasuwy do przyłączy domowych.

DYREKTOR
ds. Technicznych
Michał Majnusz
mgr inż. Michał Majnusz

Kopia:

aa