

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Tychach

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
tel. 32 227 31 24, tel/faks 32 227 41 14
rg.tychy@zabrze.psgaz.pl

**Biuro Projektów Gospodarki Wodno-
Ściekowej „HYDROSAN” sp. z o. o.**

ul. Sienkiewicza 10
44-101 Gliwice

Wasz znak:

Tychy, 2017-01-18

Nasz znak: W129/1/160027264/17

dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Rybnickiej (od ul. Pokoju do ul. Cieszyńskiej – DK81) w Mikołowie.

W odpowiedzi na Pana(i) pismo przesyłamy mapę z naniesioną siecią gazową niskiego ciśnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG sp. z o. o. Oddział w Zabrze Dział Stacji i Sieci Gazowych.

Uzgodniono pozytywnie z uwagami trasę projektowanej sieci wodociągowej z wyłączeniem odcinka oznaczonego kolorem różowym. Oznaczony odcinek sieci wodociągowej należy przeprojektować z zachowaniem strefy kontrolowanej j/n:

1. Przy pracach projektowych oraz pracach wykonawczych należy zachować strefę kontrolowaną zgodnie załącznikiem nr 2 tabela nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /**Dz. U. 2013 poz. 640**/.

2. Miejsca skrzyżowania z gazociągiem zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501
Każdą zmianę w stosunku do w/w przepisów należy indywidualnie uzgodnić z Gazownią w Tychach.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urzędów inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Tychach, ul. Barbary 25 celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przestać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie sieci rozdzielczej. W zakresie uzgodnienia sieci przesyłowej sprawę należy dodatkowo uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany.

Załącznik: 2 egz. mapy

Kopia: K-10

symbol usługi: 5.3.1.1

5.3.1.2 x 5

Fakturę VAT za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym
Sporządził: Ryszard Podyma

KIEROWNIK
Rejon Dostaw Gazu
w Tychach

Adam Grzejsa