

Mikołów, dnia 30.06.2016r.

L.dz. 4988/2016/DIR

**Biuro Projektów Gospodarki  
Wodno – Ściekowej  
„HYDROSAN” Sp. z o.o.  
ul. H. Sienkiewicza 10  
44-101 Gliwice**

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Rybnickiej (od ul. Pokoju do ul. Cieszyńskiej – DK81) w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

W odpowiedzi na pismo nr TP2/JM/655/MAIL 2/2016 z dnia 27.06.2016r. w sprawie przedstawionej wstępnej propozycji lokalizacji sieci wodociągowej przy ul. Rybnickiej oraz propozycji rozwiązań projektowych, poniżej informujemy i odpowiadamy:

- Akceptujemy bez uwag rozwiązania projektowe przedstawione w pkt. 1), 2), 3), 8).
- Odnośnie pkt. 4) informujemy, iż przejście pod drogą ul. Rybnickiej w kierunku budynków nr 47, 53, 55 należy wykonać z rur PE o średnicy DN 63 mm, a następnie przepiąć istniejące przyłącza DN 32 mm PE do tych budynków.
- Odnośnie pkt. 5) przejście pod drogą ul. Rybnickiej, w rejonie posesji nr 140 należy zaprojektować z rur PE o średnicy DN 110 mm.
- Odnośnie pkt. 6) akceptujemy wykonanie przejście wodociągiem pod drogą metodą bezwykopową na wysokości budynku nr 162 przy ul. Rybnickiej. Jednocześnie informujemy, że w rejonie skrzyżowania ulic Towarowej i Prostej nie posiadamy sieci wodociągowej, jedynie przyłącza do budynków mieszkalnych Rybnicka 79, Prosta 4, Torowa 4, które należy włączyć do ww. nowoprojektowanego fragmentu sieci wodociągowej. Informujemy również, że widoczny na mapie fragment wodociągu wzdłuż ul. Prostej, pomiędzy budynkami nr 4 i 10 fizycznie w terenie nie istnieje. Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy aby fragment sieci wodociągowej wzdłuż ul. Rybnickiej od budynku mieszkalnego 77 do 79 wymienić po starej trasie tj. w działkach prywatnych lub zaprojektować po nowej trasie tj. wzdłuż ul. Prostej.

- Odnośnie pkt. 7) informujemy, iż wyrażamy zgodę na połączenie nowoprojektowanej sieci wodociągowej na wysokości budynku nr 170 przy ul. Rybnickiej z istniejącą nowo wykonaną siecią PE DN 160 mm (mapa w załączeniu).

Na wysokości budynków nr 144, 142, 140 przy ul. Rybnickiej Zamawiający akceptuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej metodą bezwykopową.

W związku z przekazaną informacją o konieczności usunięcia drzew zlokalizowanych w pasie drogowym prosimy o przedstawienie Zamawiającemu kosztów z tym związanych. Na chwilę obecną nie wyrażamy zgody na zaprojektowanie sieci wodociągowej DN 160 mm z rur PE.

l

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Michał Majnusz*  
mgr inż. Michał Majnusz

Załączniki:

- Kopia mapy powykonawczej sieci wodociągowej w rejonie ul. Rybnickiej 164 ÷ 174
- Q  
K  
dr

201 A.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE  
MIASTA STAROBYTOWIE POWIATOWA WAWOLINIE  
Biuletyn Kartograficzny i Dokumentacyjny  
Rynek Rybnicki Kartograficzny  
ul. Mikotów, 11-113PK i Wągrowy 4

Przeznaczony do nadzoru nad stanem użytkowania terenu z przeznaczeniem do budownictwa mieszkaniowego w tym do budownictwa wielokondygnacyjnego w tym do budownictwa wielokondygnacyjnego w tym do budownictwa wielokondygnacyjnego

20.01.2011 KIEROWNIK REPERTARIU  
BIURETO POMIAROWEGO OSRODKA  
OKUCIENIAI REPERTARIU  
Szt. Franciszkańska

PRZEDRUK, REPRODUKOWANIE  
I SKANOWANIE WZBRODZONE

ul. Grzegorzowa 14  
tel. 22 22 22 22  
NIP: 524 221 001 22

CELESTY  
ul. Grzegorzowa 14  
tel. 22 22 22 22

# MAPA Z POMIARU POWYKONAWCZEGO WODOCIĄGU

KERG: 685-110/2004

1:1000

531.233.253  
531.411.051

obiekt: Mikotów, ul. Rybnicka

