

Mikołów dn 06.10.2014r

STAROSTA MIKOŁOWSKI

### PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Znak sprawy : **GE.6630.524.2014**
2. Dane Wnioskodawcy :  
**BWP Sp. zoo Sobczyk Aleksandra**  
  
**42-530 DĄBROWA GÓRNICZA**  
**Strzemieszycka 248**
3. Przewodniczący narady koordynacyjnej : Andrzej Hantszel - Geodeta Powiatowy
4. Opis przedmiotu narady : **sieć ciepłownicza niskoparametrowa z przyłączami do kamienic**
5. Lokalizacja obiektu : **Mikołów ul. Jana Pawła II, Rynek, Żwirki i Wigury**
6. Sposób przeprowadzenia narady : **spotkanie**
7. Termin i miejsce przeprowadzenia narady : 06.10.2014r godz. 8:00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Mikołów 43-190 ul. Żwirki i Wigury 4a

8. Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w nich :

Starostwo powiatowe w Mikołowie Wydział Architektury  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie  
Telekomunikacja Polska S.A.  
Zarząd Drog Wojewódzkich w Katowicach  
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddział Katowice  
Polskomtel S.A. Region 2 Katowice  
Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach

9. Lista osób oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, wraz ze stanowiskiem merytorycznym uczestników narady oraz ich podpisami - patrz kolejne strony

Za zgodność z oryginałem:

podpis .....

data 06 PAŹ 2014

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
1	Starostwo Powiatowe w Mikołowie Wydział Architektury		NIEOBECNY	
2	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie		NIEOBECNY	
3	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	Z-ca DYREKTORA mgr inż. Mirosław Nowak	Nie dotyczy - lokalizacja poza pasem drogowym drogi powiatowej	Z-ca DYREKTORA mgr inż. Mirosław Nowak
4	Urząd Miasta Mikołów	Leszek Wolik	Kazadulo, sio pod warunkiem wystawienia zgody Zarządu drogi na lokalizację projektu nowego wydzielnie w pasie drogowym	Leszek Wolik 7.10.2014
5	Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrze Wydział Obsługi Sieci	Pracownik ds. Technicznych Arkadiusz Jasiak	Uzgadnia się bez uwag	Pracownik ds. Technicznych Arkadiusz Jasiak
6	Górnośląska Spółka Gazownictwa Rozdzielnia Gazu Tychy	Pracownik ds. Technicznych Arkadiusz Jasiak	Uzgadnia się z uwagami: Zachować odległości poziome i pionowe od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r poz. 640). Prace ziemne w rejonie sieci gazowej prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Tychach. Zlecić nadzór branżowy R.G. w Tychach z podaniem terminu rozpoczęcia robót.	Arkadiusz Jasiak 06.10.2014
7	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta		NIEOBECNY	
8	Netia S.A. Dział Paszportyzacji	Przedstawiciel Netia S.A. TADEUSZ BANAS	Uzgadnia się z następującymi uwagami: - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii. - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Murckowska 18-18a - powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 31 82	Przedstawiciel Netia S.A. TADEUSZ BANAS
9	Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o.	Anna Youseef	Uzgodniono z uwagami: - skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami wod-kan wykonać zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami. - roboty wykonać pod nadzorem ZIM sp. z o.o. - zachować odległości min 1.0m pomiędzy projektami, uwzględniając a umieszczeniem wod-kan	Kierownik Działu Sieci Wod-kan mgr inż. Anna Youseef 06.10.2014

...za zgodność z oryginałem  
podpis .....  
data ..... 06 PAZ. 2014

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
10	Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. PEC	MISTRZ ds. Ciepłownictwa  mgr Inż. Michał Adamik	Uzgodniono pozytywnie	MISTRZ ds. Ciepłownictwa mgr Inż. Michał Adamik 6.10.2014r.
11	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A Sieci Magistralne Mikołów	KIEROWNIK ODDZIAŁU SIECI MAGISTRALNEJ MIKOŁÓW  Inż. Stanisław Staroń	UZGODNIONO BEZ UWAG	KIEROWNIK ODDZIAŁU SIECI MAGISTRALNEJ MIKOŁÓW Inż. Stanisław Staroń 6.10.2014
12	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Bieruniu	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe Bieruń St. Inspektor ds. Melioracji  Radosław Łyszczek	bez uwag	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe Bieruń St. Inspektor ds. Melioracji Radosław Łyszczek 06.10.2014
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach		NIEOBECNY	
14	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy		NIEOBECNY	
15	POLKOMTEL S.A. Region 2 Katowice		NIEOBECNY	
16	Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach		NIEOBECNY	
17	TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o nadzór branżowy. Kolidujące urządzenia należy zabezpieczyć lub przebudować na koszt inwestora, a w przypadku przebudowy należy opracować PT i zatwierdzić w TAURON-Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.		TAURON Dystrybucja S.A. Pełnomocnik  Robert Szewczyk
18	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA Jastrzębie Zdrój	Inspektor ds. dokumentacji technicznej i uzgodnień Agata Lerke	Projekt uzgadnia się bez uwag.	Inspektor ds. dokumentacji technicznej i uzgodnień Agata Lerke

za zgodność z oryginałem

podpis

data 06 PAŹ. 2014

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
----	------------------	----------------------	----------------------	--

GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Andrzej Hantszel

Pieczątką / podpis

Przewodniczącego narady koordynacyjnej

Za zgodność z oryginałem

podpis .....

data ..... 06 PAŹ. 2014