

**STAROSTA MIKOŁOWSKI**

**PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Znak sprawy : **GEO.6630.1.18.2017**
2. Dane Wnioskodawcy :  
**Akawai Projektowanie i Nadzór Inwestycji**  
**Marcin Traczyk**  
**25-346 Kielce**  
**Zagórska 195/3**
3. Przewodniczący narady koordynacyjnej : **Marcin Sitko** - Kierownik Biura Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
4. Opis przedmiotu narady : **sieć wodociągowa z przyłączami**
5. Lokalizacja obiektu : **Mikołów os 30-lecia, ul. Konstytucji 3-go Maja dz. 1680/66 i inne**
6. Sposób przeprowadzenia narady : **spotkanie**
7. Termin i miejsce przeprowadzenia narady : 23.01.2017r godz. 8:00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Mikołów 43-190 ul. Żwirki i Wigury 4a

7a. Informacje o przebiegu narady :

- **należy zastosować warunki i uwagi opisane w punktach nr 3, 4, 6, 8, 9, 17 koordynat**

**Wiadomość przekazana drogą mailową w dniu 20.01.2017r przez Pana Marka Siwka TK Telekom Grupa Netia Głównego Specjalistę ds. wprowadzania i weryfikacji danych Zespół ds. Uzgodnień Branżowych i Dokumentacji Technicznej Sieci - " TK Telekom nie wnosi uwag do tematów nr: GEO.6630.1.17.2017 - GEO.6630.1.31.2017."**  
- **(wiadomość w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie - a/a)**

8. Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w nich :

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie
- Telekomunikacja Polska S.A Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy
- POLKOMTEL S.A Region 2 Katowice
- Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z.o.o Biuro Regionalne w Katowicach

9. Lista osób oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, wraz ze stanowiskiem merytorycznym uczestników narady oraz ich podpisami - patrz kolejne strony

Za zgodność z oryginałem

podpis .....

data .....  
23. 01. 2017

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
1	Starostwo Powiatowe w Mikołowie Wydział Architektury	Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej  mgr inż. arch. Monika Piórecka-Karolak	<i>bez uwag</i>	Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej  <i>[Podpis]</i> mgr inż. arch. Monika Piórecka-Karolak 23.01.2017r.
2	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie		NIEOBECNY	
3	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych	Z-ca DYREKTORA  mgr inż. Mirosław Nowak	Uzgadnia się. Należy wystąpić do PZD z wnioskiem o warunki techniczne wykonywania robót w pasie drogowym ul. <i>ul. Łaziska 30</i>	Z-ca DYREKTORA  <i>[Podpis]</i> mgr inż. Mirosław Nowak 23.01.2017r.
4	Urząd Miasta Mikołów	KIEROWNIK Biura Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów  mgr inż. Zbigniew Konsek	Uzgadnia się pod warunkiem uzyskania zgody Zarządcy drogi na lokalizację projektowanego urządzenia w pasie drogowym	KIEROWNIK Biura Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów  <i>[Podpis]</i> mgr inż. Zbigniew Konsek 23.01.2017r.
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Od. w Zabrze Dział Zarz. Majątkiem Sieciowym S. Ewid. Majątku i Uzgodnień	Pracownik ds. Technicznych  Ryszard Podyma	Uzgadnia się bez uwag	23. 01. 2017  Pracownik ds. Technicznych  <i>[Podpis]</i> Ryszard Podyma
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze Rejon Dystrybucji Gazu w Tychach	Pracownik ds. Technicznych  Ryszard Podyma	Uzgadnia się z uwagami: Zachować odległości poziome i pionowe od sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r poz. 640). Prace ziemne w rejonie sieci gazowej prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Tychach. Zlecić nadzór branżowy R.G. w Tychach z podaniem terminu rozpoczęcia robót.	23. 01. 2017  Pracownik ds. Technicznych  <i>[Podpis]</i> Ryszard Podyma
7	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta		NIEOBECNY	
8	Netia S.A. Dział Paszportyzacji	Przedstawiciel Netia S.A.  TADEUSZ BANAS	Uzgadnia się z następującymi uwagami: -prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela Netii. -kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Murkowska 18-18a -powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 31 82	Przedstawiciel Netia S.A.  TADEUSZ BANAS
9	Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o.	SPECJALISTA ds. Sieci Wod-Kan  mgr inż. Magdalena Spyra	Uzgodniono pozytywnie. Rozwiązanie techniczne uzgodnić w ZIM Sp. z o.o.	SPECJALISTA ds. Sieci Wod-Kan  <i>[Podpis]</i> mgr inż. Magdalena Spyra

Za zgodność z oryginałem  
 podpis .....  
 data 23. 01. 2017

*Spodnie z piómem*  
 L. dz. 66/9288/206/1247/DS  
 z dnia 27.12.2016.


Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
10	Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. PEC	MISTRZ ds. Ciepłownictwa  mgr inż. Michał Adamik	Uzgodniono bez uwag	MISTRZ ds. Ciepłownictwa  mgr inż. Michał Adamik 23.01.2017r.
11	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A Sieci Magistralne Mikołów	KIEROWNIK ODDZIAŁU SIECI MAGISTRALNEJ MIKOŁÓW  inż. Stanisław Staroń	UZGODNIONO BEZ UWAG	KIEROWNIK ODDZIAŁU SIECI MAGISTRALNEJ MIKOŁÓW  inż. Stanisław Staroń 23.01.2017
12	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Bieruniu	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe Bieruń St. Inspektor ds. Melioracji Radosław Łyszczek	bez uwag	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe Bieruń St. Inspektor ds. Melioracji Radosław Łyszczek 23.01.2017
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach		NIEOBECNY	
14	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy		NIEOBECNY	
15	POLKOMTEL S.A. Region 2 Katowice		NIEOBECNY	
16	Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach		NIEOBECNY	
17	TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.	TAURON Dystrybucja S.A. Pełnomocnik	Robert Szewczyk
18	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA Jastrzębie Zdrój	Zespół Przygotowania Produkcji  Anna Ciszewska	Projekt uzgadnia się bez uwag.	Zespół Przygotowania Produkcji  Anna Ciszewska

Za zgodność z oryginałem

podpis .....

data 23. 01. 2017 .....

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego z up. Starosty	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
----	------------------	----------------------	--	---

  
 mgr inż. Marcin Sitko  
 Kierownik Biura Obsługi  
 Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
 Geodezyjno-Kartograficznej

Pieczętka i podpis

Przewodniczącego narady koordynacyjnej

Za zgodność z oryginałem

podpis .....

data ..... 23. 01. 2017 .....