

Mikołów; dnia 07.01.2019 r.

Znak sprawy: DC.501.02.2019
Znak pisma: 62...../2019/DC

BWP Sp. z o.o.
ul. Strzemieszycka 248
42-530 Dąbrowa Górnicza

Dotyczy: dokumentacji projektowej p.n. „Budowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej wraz z przyłączami do kamienic znajdujących się w centrum miasta Mikołów” – opracowanie zmiany projektowej w rejonie budynków ul. Rynek 20, 25, Jana Pawła II 2, 4, 6, 8, 5.

W odpowiedzi na pismo nr. 170/BWP/AS/883/19 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wydania warunków technicznych budowy sieci ciepłowniczej **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie** informuje, że dla w/w zadania przewidziano sieci ciepłne c.o. n/p jako wodne, dwururowe o parametrach nominalnych 90°/70°C z regulacją jakościowo-ilościową w stacjach wymienników ciepła. Przewidywane moce dla budynków znajdujących się przy ul. Rynek oraz ul. Jana Pawła II:

ul. Rynek 2	241 kW
ul. Rynek 25	75 kW
ul. Jana Pawła II 1	114 kW
ul. Jana Pawła II 2	65 kW
ul. Jana Pawła II 4	105 kW
ul. Jana Pawła II 6	105 kW
ul. Jana Pawła II 8	174 kW
ul. Jana Pawła II 5	30 kW
ul. Jana Pawła II 7	111 kW
ul. Jana Pawła II 9	104 kW
ul. Jana Pawła II 10	150 kW

SEKTOR
Technicznych
Ropmund
Michał Majnausz