

2. Przeprowadzić badania zagęszczenia podłoża, uzyskując wynik min. 1,0 oraz nośności podbudowy z kruszywa, uzyskując wynik $E > 120$ MPa. **Następnie, do odbioru końcowego należy przekazać do Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych tutejszego Urzędu Miasta protokół z przeprowadzonych badań nośności i zagęszczenia.**
3. W trakcie rozbiórki kostki betonowej typu „Piccolo” należy dołożyć wszelkiej staranności w jej segregowaniu pod względem kolorystyki, co ułatwi odtworzenie wzoru nawierzchni.
4. Należy wykonać projekt organizacji ruchu drogowego, określający sposób zabezpieczenia prowadzonych robót, warunki obsługi komunikacyjnej dla mieszkańców i zaopatrzenia istniejących w tym rejonie obiektów handlowych oraz dojazdu pojazdów służb ratowniczych i technicznych (m.in. śmieciarki).
5. Przewidzieć odwóz ziemi z wykopów oraz rozebranej kostki betonowej poza teren prowadzonych robót.
6. Wszelkie zmiany trasy ciepłowniczej wymagają ponownego uzgodnienia.

Ponadto informujemy, że prowadzenie robót budowlanych na opisanym terenie wymaga zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym może wystąpić tylko osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości lub osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo właściciela, w tym przypadku pełnomocnictwo Burmistrza do działania.

Otrzymują:

- Adresat
- Kopia – Biuro Gospodarki Nieruchomościami UM aa
- Kopia – Wydział Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych UM

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Francuz
KIEROWNIK
Biura Gospodarki Nieruchomościami

INSPEKTOR

Alina Niezgoda

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zagospodarowania Przestrzennego
Urbanistyki

mgr inż. arch. Wojciech Klasa

INSPEKTOR

Referatu Utrzymania Infrastruktury
Komunalnej
Urzędu Miasta Mikołowa

inż. Małgorzata Góralczyk